

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY WE WRZEŚNI

Oddział Nadzoru Sekcja Higieny Komunalnej
tel. 614360732
sekretariat.psse.wrzesnia@sanepid.gov.pl
higiena.komunalna.psse.wrzesnia@sanepid.gov.pl
www.gov.pl/web/psse-wrzesnia
/7891513809/SkrytkaESP

ul. Słowackiego 2
62-300 Września
NIP 7891513809
REGON 639615830
BDO: 000538262
e-Doręczenia AE:PL-26717-16578-HECEE-28

ON-HK.903.33.2025

Września, dnia 18 marca 2025 r.

Ocena nr ON-HK.39.2025

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Wrześni, na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 416), § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) oraz art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024 r. poz. 757), po przeanalizowaniu sprawozdań z badań wody nr W-175/2025 z dnia 27.02.2025 r., W-210-212/202 z dnia 06.03.2025 r., P/0/03/2025/119/F/1, P/0/03/2025/119/F/2, P/0/03/2025/119/F/3, P/0/03/2025/119/F/4 z dnia 17.03.2025 r.

stwierdza

że woda pobrana w ramach kontroli urzędowej w dniach 24 lutego i 3 marca 2025 r. oraz w ramach kontroli wewnętrznej w dniu 10 marca 2025 r. z sieci i hydroforni wodociągu publicznego w Kołaczku

spełnia

w badanym zakresie wymagania określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Uzasadnienie

W dniu 24 lutego 2025 r. w ramach urzędowej kontroli jakości, została pobrana próba wody w punkcie zgodności zlokalizowanym na sieci wodociągu tj. Urząd Gminy Kołaczko. Analiza fizykochemiczna (sprawozdanie z badań W-175/2025 z dnia 27.02.2025 r.) wykazała mętność wody na poziomie 1,2 NTU. Wzrost mętności może być ściśle związany ze zwiększoną zawartością żelaza i manganu w wodzie. W celu dokładnego wyjaśnienia sprawy w dniu 3 marca 2025 r. w ramach nadzoru sanitarnego prowadzonego przez Inspekcję Sanitarną we Wrześni pobrano do badania 3 próby wody w trzech punktach zgodności zlokalizowanych na sieci wodociągowej (Urząd Gminy Kołaczko, budynek mieszkalny Krzywa Góra 31, Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kołaczku) oraz hydroforni w zakresie mętności, żelaza i manganu. Analiza fizykochemiczna wody potwierdziła przekroczenie ww. parametrów w punkcie Krzywa Góra 31 tj. mętność wody na poziomie 7,3 NTU, żelaza w ilości 2093 µg/l, manganu w ilości 96 µg/l (sprawozdanie z badań W-211/2025 z dnia 06.03.2025 r.).

Pismem z dnia 6 marca 2025 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Wrześni wezwał właściciela wodociągu do ustalenia przyczyny niezgodności, podjęcia działań naprawczych oraz przedstawienia wyników badania wody w zakresie mętności, żelaza i manganu w 3 punktach zgodności zlokalizowanych na sieci wodociągowej oraz hydroforni przedmiotowego wodociągu. W dniu 18 marca 2025 r. do tutejszego organu wpłynęły sprawozdania z badań wykonanych w ramach kontroli wewnętrznej, które nie potwierdziły przekroczeń fizykochemicznych.

Biorąc powyższe pod uwagę stwierdzono jak na wstępie.

z up. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego we Wrześni
Kierownik Oddziału Nadzoru
mgr inż. Lidia Anielska
(dokument podpisany kwalifikowanym
podpisem elektronicznym)

Załączniki:

1. Sprawozdanie z badań nr W-175/2025 z dnia 27.02.2025 r., W-211/2025 z dnia 06.03.2025 r.

Otrzymują:

1. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
e-doręczenia: AE:PL-45322-77440-REGGF-26,
2. aa.

Do wiadomości:

1. Gmina Kołaczkowo
e-doręczenia: AE:PL-37644-54842-WIWUJ-19
M.C.K.

Niezależnie od obowiązków organów administracji publicznej przewidzianych w Kodeksie postępowania administracyjnego niniejszym realizuję obowiązek informacyjny, o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn.zm.) – informacja na odwrocie. Powyższy obowiązek nie wpływa na tok i wynik postępowania administracyjnego.