PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY WE WRZEŚNI

Oddział Nadzoru Stanowisko Pracy ds. Higieny Komunalnej
tel. 614360732
sekretariat.psse.wrzesnia@sanepid.gov.pl
higiena.komunalna.psse.wrzesnia@sanepid.gov.pl
www.gov.pl/web/psse-wrzesnia
/7891513809/SkrytkaESP

ul. Słowackiego 2
62-300 Września
NIP 7891513809
REGON 639615830
BDO: 000538262

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Kołaczkowo
wpł. 09. 03. 2023

ON-HK.903.32.2023

Września, dnia 07.03.2023 r.

Ocena nr ON-HK.9012.9.18.2023

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Wrześni, na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14.03.1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2023 r. poz. 338), § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) oraz art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028, z późn. zm.), po przeanalizowaniu sprawozdania z badań wody nr W-210/2023 z dnia 02.03.2023 r.

stwierdza

że woda pobrana w ramach kontroli urzędowej w dniu 27.02.2023 r. z sieci wodociągu publicznego we Wszemborzu

spełnia

w badanym zakresie wymagania określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

W analizowanym okresie nie wystąpiły okoliczności, które zobowiązywałyby przedsiębiorcę do podejmowania działań naprawczych.

p.o.
Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny we Wrześni
Agnieszka Dybała-Kamińska

Otrzymują:
1. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ul. Wrzesińska 41, 62-306 Kołaczkowo
2. a/a

Do wiadomości:
1. Gmina Kołaczkowo Pl. Reymonta 3, 62-306 Kołaczkowo (adres skrytki /s7svan469w/SkrytkaESP)

H.K.

Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Koninie
ODDZIAŁ LABORATORYJNY
62-500 Konin, ul. Stanisława Staszica 16
tel. 63 243-90-52 fax. 63 246-49-50
e-mail: sekretariat.psse.konin@sanepid.gov.pl

ilac-MRA

PCA
POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI
BADANIA
AB 648

POWIATOWA STACJA SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNA we Wrześni
WPŁYNĘŁO DNIA 2023 -03- 06
L. dz. 922/2023
Dekretacja ON-HK/Kl Dni data 2023 -03- 06
Znak sprawy ON-HK.9012.32.2023

Data wydania: Konin, dnia 02-03-2023 r.

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr W-210/2023

* Nazwa i adres klienta:	Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna we Wrześni ul. Słowackiego 2, 62 – 300 Września		
* Rodzaj próbki	woda do spożycia – pobrana w ramach monitoringu grupy A		
Próbka pobrana przez:	PSSE Września ON-HK p. Monika Cicha-Konieczna wg PTW-HK-01	Nr rejestru próbki:	W-210/2023
Próbka dostarczona przez:	PSSE Września ON-HK	Nr rejestru zlecenia:	-
		* Data pobrania próbki:	27-02-2023
* Wg protokołu pobrania nr:	ON-HK.9012.1.65.2023	Data dostarczenia próbki:	27-02-2023
* Miejsce pobrania i opis próbki:	wodociąg publiczny Wszembórz W-210/2023 – Oczyszczalnia ścieków w Kołaczkowie – kran przy umywalce w pomieszczeniu socjalnym		

Stan próbki dostarczonej do laboratorium: bez zastrzeżeń .
Niniejsze sprawozdanie z badań zawiera wyniki badań objęte zakresem akredytacji oraz badań nieakredytowanych.
Wyniki spoza zakresu akredytacji zostały oznaczone literą N.
Dane pozyskane od klienta oznaczono gwiazdką (*).
Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za pobieranie i transport próbek dostarczanych przez zleceniodawców.

ZESTAWIENIE WYNIKÓW

Kod próbki	W-210/2023	* Godz. pobrania	12:00	Godz. dostarczenia do lab.	13:10

SEKCJA BADAŃ MIKROBIOLOGICZNYCH ŻYWNOŚCI, WODY I GLEBY

Parametr	Wynik	Niepewność[1]	Dopuszczalna wartość[2]	Jednostka	Identyfikator metody badania[3]
Ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C ± 2°C/68h ± 4h	0 (nie wykryto)	-	Zalecana wartość: kran konsumenta ≤ 200 wprowadzana do sieci wodociągowej ≤ 100	jtk w 1ml	PN-EN ISO 6222:2004 *Metoda płytkowa (posiew wgłębny)*
Liczba bakterii grupy coli	0	-	0	jtk w 100 ml	PN-EN ISO 9308-1:2014-12 +A1:2017-04 *Metoda filtracji membranowej*
Liczba bakterii *Escherichia coli*	0	-	0	jtk w 100 ml	PN-EN ISO 9308-1:2014-12 +A1:2017-04 *Metoda filtracji membranowej*

Data zakończenia badań: 02-03-2023r.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Wrześni
62-300 Września, ul. Słowackiego 2
NIP 7891513809 REGON 639615830

Za zgodność odpisu z oryginałem stwierdza się 2023 -03- 07

STARSZY ASYSTENT
mgr inż. Honorata Konczalska

Wyniki odnoszą się wyłącznie do otrzymanej i zbadanej próbki. Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody PSSE w Koninie nie może być kopiowane we fragmentach.

Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Koninie

Sprawozdanie z Badań nr W-210/2023

Kod próbki	**W-210/2023**	* Godz. pobrania	**12:00**	Godz. dostarczenia do lab.	**13:10**

SEKCJA BADAŃ FIZYKO-CHEMICZNYCH WODY

Parametr	Wynik[4]	Niepewność[1]	Dopuszczalna wartość[2]	Jednostka	Identyfikator metody badania[5]
Mętność	0,13	-	akceptowalna, zalecana do 1,0	NTU	PN-EN ISO 7027-1:2016-09 *Metoda nefelometryczna*
Barwa	15	4	akceptowalna, zalecana do 15	mg/l Pt	PN-EN ISO 7887:2012 Metoda D *Metoda wizualna*
Zapach	akceptowalny	-	akceptowalny	TON	PN-EN 1622:2006 N *Metoda organoleptyczna*
pH	7,6 temp. pomiaru 12,9°C	-	6,5 ÷ 9,5	-	PN-EN ISO 10523:2012 *Metoda potencjometryczna*
Przewodność elektryczna[6]	683 temp. pomiaru 12,2°C	-	2500	µS/cm (w 25°C)	PN-EN 27888:1999 *Metoda konduktometryczną*

Data zakończenia badań: 28-02-2023 r.

Autoryzował:

Sekcja Badań Mikrobiologicznych Żywności, Wody i Gleby:

STARSZY ASYSTENT
mgr inż. Renata Broskowska

Sekcja Badań Fizyko-Chemicznych Wody:

MŁODSZY ASYSTENT
mgr inż. Monika Frontczak

K.R

[1] Niepewność pomiaru wyniku badania podaje się wg uzgodnień z klientem oraz dla wyników w granicach wartości normatywnych lub gdy ma to znaczenie dla miarodajności wyniku. Niepewność pomiaru wyniku badania stanowi niepewność rozszerzoną dla prawdopodobieństwa rozszerzenia 95% i współczynnika rozszerzenia k=2. W badaniach mikrobiologicznych przedstawiona niepewność rozszerzona została oszacowana zgodnie z PN-ISO 29201:2022-02. Podawane wartości niepewności nie zawierają niepewności związanej z pobraniem i transportem próbki.
Dla informacji o uzyskanym rezultacie badania Laboratorium podaje informację o wartości niepewności rozszerzonej odpowiednio dla dolnej lub górnej granicy zakresu pomiarowego.

[2] Dopuszczalna wartość określona w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r, w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r.poz. 2294).

[3] Metody badawcze stosowane w badaniach są metodami zalecanymi przez Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r, w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r.poz.2294).

[4] Jeżeli wynik badania ilościowego otrzymany przez Laboratorium nie zawiera się w zakresie pomiarowym akredytowanej metody, wtedy Laboratorium w sprawozdaniu z badań przedstawia informację o uzyskanym rezultacie badania w postaci:
< wartości dolnej granicy zakresu pomiarowego akredytowanej metody/jednostka (dolna wartość zakresu pomiarowego metody jest jednocześnie granicą oznaczania ilościowego wyznaczoną eksperymentalnie w Laboratorium) lub
> wartości górnej granicy zakresu pomiarowego akredytowanej metody/jednostka.

[5] Metody badawcze stosowane w badaniach spełniają wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r, w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r.poz.2294).

[6] Korekta za pomocą urządzenia do kompensacji temperatury.

<KONIEC SPRAWOZDANIA>

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Wrześni
62-300 Września, ul. Słowackiego 2
NIP 7891513809 REGON 639615830

Za zgodność odpisu z oryginałem
stwierdza się 2023-03-07

STARSZY ASYSTENT
mgr inż. Honorata Konczalska

Wyniki odnoszą się wyłącznie do otrzymanej i zbadanej próbki. Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody PSSE w Koninie nie może być kopiowane we fragmentach.